



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.21.216.Д.014158.11.09

от 30.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Коагулянт Полиалюминийхлорид РАС (РАХ-PS)

изготовленная в соответствии
с документацией фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

СанПиН 2.1.4 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Организация-изготовитель

"Гуанджхи Наннинг Бонглин Бусинес & Трейд Ко. ЛТД." ("Guangxi Nanning Bonglin Business & Trade Co., Ltd."), каб. 1105, Т1, Саншайн 100 Сити Сквэр, 63-1 Минжу Авеню, Наньнин, Гунси (Rm 1105, T1, Sunshine 100 City Square, 63-1 Minzu Avenue, Nanning, Guangxi, China), Китайская Народная Республика

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Кемира Эко", 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Протокол испытаний № 1620/09 от 26.10.09 г. Аккредитованного Главного контрольно-испытательного и научно-методического центра питьевой воды (№ ГСЭН. RU.ЦОА.565; № РОСС RU.0001.21ПВ06)

№ 0076263

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Цветность, градусы
Мутность, ЕМ/дм³
Водородный показатель (рН), ед
Алюминий, мг/дм³
Железо, мг/дм³
Хром, мг/дм³
Никель, мг/дм³
Кадмий, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³
Свинец, мг/дм³

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

20
2,6
6,0-9,0
0,2(0,5)
0,3
0,05
0,1
0,001
0,05
0,03

Область применения:
для использования в качестве коагулянта при очистке питьевых, промышленных, технических
и сточных вод

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
на русском языке наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя,
назначение, правила использования



Заключение действительно до 30.11.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

Бланк N 0076263